

INSTELWAARDEN ELAN 10 VERWARMEN/ KOELEN

| Stap nr. | Omschrijving                            | Basis-instelling | Computer-code | Instelbereik                              | Wijz A Datum: | Wijz. B Datum: |
|----------|---|------------------|---------------|---|---------------|----------------|
| 1        | Max. uitblaastemperatuur                | 40               | {4AA}         | 10°C t/m 70°C                             |               |                |
| 2        | Minimum luchtinstelling                 | 20               | {4DC}         | 10% - 100% PWM                            |               |                |
| 3        | Maximum luchtinstelling                 | 65               | {4DA}         | 40% - 100% PWM                            |               |                |
| 4        | Koeling luchtinstelling                 | 95               | {4DB}         | 40% - 100% PWM                            |               |                |
| 5        | n.v.t.                                  | 96               | {4CA}         | ----                                      |               |                |
| 6        | n.v.t.                                  | ----             | {4DD}         | ----                                      |               |                |
| 7        | n.v.t.                                  | ----             | {4DE}         | ----                                      |               |                |
| 8        | n.v.t.                                  | ----             | {4DF}         | ----                                      |               |                |
| 9        | n.v.t.                                  | ----             | {4DG}         | ----                                      |               |                |
| 10       | Systeemventilator minimum/ uit          | 0                | {4CF}         | 00(aan/uit) of 01(aan)                    |               |                |
| 11       | Uitschakeltemperatuur systeemventilator | 25               | {4AF}         | 20°C t/m 40°C                             |               |                |
| 12       | Inschakeltemperatuur systeemventilator  | 30               | {4AG}         | 20°C t/m 60°C                             |               |                |
| 13       | Programma selectie normaal/ buitenlucht | 00               | {4CE}         | 00 = normaal<br>03 = buitenluchtprogramma |               |                |
| 14       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 15       | Condensingunit wel/niet aanwezig        | 1                | {4CB}         | 0 = afwezig<br>1 = aanwezig               |               |                |
| 16       | Max. tijd condensingunit aan            | 60               | {4CC}         | 0 - 255 minuten                           |               |                |
| 17       | Anti-pendeltijd condensingunit          | 180              | {4CD}         | 10 - 255 s                                |               |                |
| 18       | Inschakeltemperatuur vorstbeveiliging   | 10               | {4AL}         | -5 °C t/m 10°C                            |               |                |
| 19       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 20       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 21       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 22       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 23       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 24       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 25       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 26       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 27       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 28       | n.v.t.                                  | ----             | ----          | ----                                      |               |                |
| 29       | Correctie retourtemperatuurvoeler.      | 0.0              | {4AK}         | -5.0°C t/m 5.0°C                          |               |                |

Wijz.A

Wijz.B