

**INSPECTIERAPPORT Elan 10/16) Duo (per zone)**

Stap nr.	Omschrijving	Elan 10 Basis-instelling	Instelbereik	Elan 16 Basis-instelling	Instelbereik	Computer-code	Wijz A Datum:	Wijz. B Datum:
1	Max. uitblaastemperatuur	40	30°C t/m 70°C	40	30°C t/m 70°C	{4AA}		
2	Minimum luchtinstelling	15	10% - 50% PWM	20	10% - 70% PWM	{4EC}		
3	Maximum luchtinstelling	40	25% - 55% PWM	65	40% - 100% PWM	{4EA}		
4	Koeling luchtinstelling	50	30% - 55% PWM	95	40% - 100% PWM	{4EB}		
5	n.v.t.	96	----	96	----	{4CA}		
6	n.v.t.	----	----	----	----	{4DD}		
7	n.v.t.	----	----	----	----	{4DE}		
8	n.v.t.	----	----	----	----	{4DF}		
9	n.v.t.	----	----	----	----	{4DG}		
10	Systeemventilator minimum/ uit	0	00(aan/uit) of 01(aan)	0	00(aan/uit) of 01(aan)	{4CF}		
11	Uitschakeltemperatuur systeemventilator	25	20°C t/m 40°C	25	20°C t/m 40°C	{4AF}		
12	Inschakeltemperatuur systeemventilator	30	20°C t/m 60°C	30	20°C t/m 60°C	{4AG}		
13	Programma selectie normaal/ buitenlucht	00	00 = normaal 03 = buitenluchtprogr.	00	00 = normaal 03 = buitenluchtprogr.	{4CE}		
14	n.v.t.	----	----	----	----	----		
15	Condensingunit wel/niet aanwezig	1	0 = afwezig 1 = aanwezig	1	0 = afwezig 1 = aanwezig	{4CB}		
16	n.v.t.	60	0 - 255 minuten	60	0 - 255 minuten	{4CC}		
17	n.v.t.	180	10 - 255 s	180	10 - 255 s	{4CD}		
18	Inschakeltemperatuur vorstbeveiliging	4	-5 °C t/m 10°C	4	-5 °C t/m 10°C	{4AL}		
19	n.v.t.	----	----	----	----	----		
20	n.v.t.	----	----	----	----	----		
21	n.v.t.	----	----	----	----	----		
22	n.v.t.	----	----	----	----	----		
23	n.v.t.	----	----	----	----	----		
24	n.v.t.	----	----	----	----	----		
25	n.v.t.	----	----	----	----	----		
26	n.v.t.	----	----	----	----	----		
27	n.v.t.	----	----	----	----	----		
28	n.v.t.	----	----	----	----	----		
29	Correctie retourtemperatuurvoeler.	0.0	-5.0°C t/m 5.0°C	0.0	-5.0°C t/m 5.0°C	{4AK}		

Wijz.A

Wijz.B

# CONFORMITEITSVERKLARING

Fabrikant : Brink Climate Systems B.V.  
Adres: R.D. Bügelstraat 3  
7951 DA Staphorst, Nederland  
Product: Indirect gestookte luchtverwarmer:  
**Elan 10/16 Duo 2-zone**

Het hierboven beschreven product voldoet van de volgende richtlijnen:

2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn)  
2004/108/EC (EMC-richtlijn)  
RoHS 2002/95/EC (stoffenrichtlijn)

Het product is voorzien van het CE-label:



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Hijmissen', written in a cursive style.

*W. Hijmissen,  
directeur*