


11.1 Exploded view

Bij bestelling van onderdelen, naast het betreffende artikelco-
denummer (zie exploded view) ook het type warmteterugwin-
toestel, serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel
op geven:

N. B.:
Type toestel, serienummer en bouwjaar staan vermeld op
de opschriftplaat welke aan buitenzijde van het toestel is ge-
plaatst (naast elektrische aansluitingen).

Voorbeeld	
Type toestel	: Renovent Sky 300
Serienummer	: 422004202301
Bouwjaar	: 2020
Onderdeel	: Ventilator
Artikelcode	: 531774
Aantal	: 1

11.2 Serviceartikelen



Nr.	Omschrijving	Code
1	Boordringen 160/150 (4 stuks)	532004
2	Ventilator (1 stuks)	531774
3	Temperatuursensor NTC 10K (1 stuks)	531775
4	Warmtewisselaar	532006
5	Voordeksel met scharnieren	532007
6	Set filterhouders (2 stuks)	532005
7	Filtermatset 2x ISO Coarse 60% (G4) filter (standaard uitvoering)	532000
8	Brink Air Control	510498
9	Motor bypassklep	531778
10	Bypassklep	531779
11	Regelprint UWA-01 (Plus uitvoering) Denk bij vervanging om juiste instelling dipswitches.	531780
12	Snoer met netstekker 230 volt *	531782
13	Montagestrip warmtewisselaar	530510
14	Ophangbeugel	532141

- * Het netsnoer is voorzien van een print connector. Bestel voor vervanging hiervan altijd bij Brink een vervangend netsnoer.
Om gevaarlijke situatie te voorkomen, beschadigde netaansluiting altijd door een gekwalificeerd persoon laten vervangen!

Wijzigingen voorbehouden

Brink Climate Systems B.V. streeft steeds naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in de specificaties aan te brengen.