

Hoofdstuk 10 – Conformiteitsverklaring

In het kader van de EG laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en EMC richtlijn 2014/30/EU verklaren wij dat het product Evap bevochtiger in overeenstemming met deze richtlijnen is ontwikkeld en geconstrueerd.

Leverancier: Brink Climate Systems B.V.
Adres: Postbus 11
NL-7950 AA Staphorst, Nederland
Product: Luchtbevochtiger type:
Evap

Normen

Toegepaste normen op de componenten van de Evap zijn:

- EN 60334-2-98:2003, A1:2005, A2:20089 + A11:2013
- EN 60335-1:2012
- EN62233.:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55014-2:1997 + A1:2009 + A2:2011
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

Brandveiligheid van toegepast Matrix materiaal

Fire test of evaporative media: EN ISO1182 & EN13823 declared Euro Class "A2-S2, d0"


Hygiëne evaluatie

De Evap is voorzien van een gedeponeed LegioSafe waterfilter, dit filter reduceert het aantal 99.9999% (log6). Bij toepassing conform handleiding zal het water altijd minder dan 100 KvE/ml legionella bevatten

Het product is voorzien van het CE-label:



Staphorst, 20-03-2017


W. Hijmissen
Directeur



BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.

Postbus 11 NL-7950 AA Staphorst
Wethouder Wassebaliestraat 8 7951SN Staphorst T.

+31 (0) 522 46 99 44

F. +31 (0) 522 46 94 00

info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl