


11.1 Exploded view

Bij bestelling van onderdelen, naast het betreffende artikelnummer (zie exploded view) ook het type warmteterugwintoestel, serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel op geven:

**N. B.:**  
Type toestel, serienummer en bouwjaar staan vermeld op de opschriftplaat welke aan buitenzijde van het toestel is geplaatst (naast elektrische aansluitingen).

Voorbeeld	
Type toestel	: Renovent Sky 300
Serienummer	: 422004184301
Bouwjaar	: 2018
Onderdeel	: Ventilator
Artikelcode	: 531774
Aantal	: 1

11.2 Serviceartikelen



Nr.	Omschrijving	Code
1	Boordringen 160/150 (4 stuks)	532004
2	Ventilator (1 stuks)	531774
3	Temperatuursensor NTC 10K (1 stuks)	531775
4	Warmtewisselaar	532006
5	Voordeksel met scharnieren	532007
6	Set filterhouders (2 stuks)	532005
7	Filtermatset 2x ISO Coarse 60% (G4) filter (standaard uitvoering)	532000
8	Brink Air Control	510498
9	Motor bypassklep	531778
10	Bypassklep	531779
11	Regelprint UWA-01 (Plus uitvoering) Denk bij vervanging om juiste instelling dipswitches.	531780
12	Snoer met netstekker 230 volt *	531978
13	Montagestrip warmtewisselaar	530510

- \* Het netsnoer is voorzien van een print connector. Bestel voor vervanging hiervan altijd bij Brink een vervangend netsnoer.  
**Om gevaarlijke situatie te voorkomen, beschadigde netaansluiting altijd door een gekwalificeerd persoon laten vervangen!**

#### Wijzigingen voorbehouden

Brink Climate Systems B.V. streeft steeds naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in de specificaties aan te brengen.